



Ogłoszenie nr 573911-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś – Chodorki w km 0+000 – 1+355  
dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Nasz znak:  
**ING.271.6.2020**

Data:  
**2020-08-25**

### **Odpowiedzi na pytania nr 1**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

#### **Pytanie 1**

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2021 r. (w terminie do dnia 31.12.2020 r. należy wykonać roboty przygotowawcze, roboty ziemne i konstrukcję drogi).

Zwracamy się z zapytaniem czy Wykonawca może wykonać i zgłosić do odbioru całość zadania w terminie wcześniejszym niż 30.10.2021 ?

#### **Ad. 1**

Wykonawca może wykonać całość zadania w terminie wcześniejszym.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w budżecie na 2020 rok nie ma zabezpieczonych środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia za całość zadania, gdyż planowane było jako zadanie wieloletnie.

#### **Pytanie 2**

Zamawiający oczekuje wykonania w terminie do 31.12.2020 roboty przygotowawcze, roboty ziemne i konstrukcję drogi.

Czy okres gwarancja na te roboty będzie liczony od odbioru częściowego ?

#### **Ad. 2**

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego zadania - zgodnie z §12 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

#### **Pytanie 3**

Zwracamy się o zmianę ilości w poz 1. Przedmiaru

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km **0,1445**

Na



1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km **1,445**

#### **Ad. 3**

Zamawiający przedstawia sprostowanie do pozycji nr 1 przedmiaru robót było:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1445 powinno być:

1. **Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,445**

#### **Pytanie 4**

Zwracamy się o jednoznaczne określenie kategorii przekruszenia kruszywa łamanego do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie. Według przedmiaru poz. 25 i 26 należy użyć „**PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 25 cm Podbudowy z kruszywa naturalnego z 50% kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu grubość docelowa 25**” natomiast SST o tytule jak niżej

**D – 04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZAZ MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C<sub>50/30</sub> (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie)**

w punkcie 2.2.3 kruszywa wskazuje że kruszywo grube ma być o kategorii przekruszenia C 90/3.

W związku z rozbieżnościami zapisów prosimy o wskazanie o jakim przekruszeniu mieszanki należy zastosować – **C 50/30 czy C 90/3.**

#### **Ad. 4**

Podbudowę zasadniczą należy wykonać zgodnie z Przekrojem normalnym, Projektem Budowlanym oraz SST D-04.04.02b o zawartości Kruszywa łamanego 50% (C50/30) grubości po zagęszczeniu 25 cm

**WÓJT**  
*Andrzej Szymbulski*