



Suwałki dnia 20.01.2021 r.

Wójt Gminy Raczki
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki

OCENA JAKOŚCI WODY DLA OBSZARU GMINY ZA 2020 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 3.1, § 20.1 § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 poz. 2294/ w ramach prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach programu monitoringu jakości wody oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratorów wodociągów przesyła ocenę obszarową jakości wody.

	Nazwa Administratora	Nazwa Wodociągu	Obsługiwane gminy	Produkcja wody (m ³ /dobę)	Liczba zaopatrzonej ludności	Jakość wody - sposób uzdatniania i dezynfekcji	Przekroczone Parametry wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Postępowanie administracyjne	Działania naprawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Raczki ul. Kolejowa 4	Raczki	Raczki	500	3731	Przydatna do spożycia - odżelaziaczoodmanganiacze, sprężarka napowietrzająca	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy

		Wierciochy	Raczki	153	619	Przydatna do spożycia - odżelaziacze, odmanganiacze, sprężarka napowietrzająca	Kilkunastodniowe przekroczenia Manganu. Nadmiar nagromadzonego manganu w organiźmie powoduje zaburzenia w metabolizmie innych pierwiastków, np. żelaza, powodując zahamowania powstawania hemoglobiny. Bakterie grupy Coli - W trakcie badań jakości wody wykonywanej w ramach kontroli wewnętrznej laboratorium poinformowało administratora o możliwości wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego, administrator pobrał próbki powtórnie, których wynik otrzymał razem z pierwszym badaniem. W powtórnej próbce przekroczeń nie stwierdzono.	Nie zgłaszano	Nie prowadzono postępowania. Powtórny pobór nie wykazał przekroczeń -	Płukanie sieci
--	--	------------	--------	-----	-----	--	---	---------------	---	----------------

		Podwysokie	Raczki	300	1557	Przydatna do spożycia - odżelaziaczoodmanganiacze, sprężarka napowietrzająca	Bakterie grupy Coli - W trakcie badań jakości wody wykonywanej w ramach kontroli wewnętrznej laboratorium poinformowało administratora o możliwości wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego, administrator pobrał próbki powtórnie, których wynik otrzymał razem z pierwszym badaniem. W powtórnej próbie przekroczeń nie stwierdzono. Bakterie grupy Coli mogą powodować infekcje przewodu pokarmowego, których najbardziej typowymi objawami są: biegunka, bóle brzucha (ostre, skurczowe), nudności oraz wymioty, zawroty i bóle głowy.	Nie zgłaszano	Nie prowadzono postępowania. Powtórny pobór nie wykazał przekroczeń	Płukanie sieci
--	--	------------	--------	-----	------	--	---	---------------	---	----------------

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach

Elżbieta Bednarko
mgr Elżbieta Bednarko