




*Roz 11*

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W SUWAŁKACH  
16-400 SUWAŁKI, UL. UTRATA 9A  
tel. sekr. (87) 565-28-60, fax. (87) 565-28-61,  
e-mail: psse.suwalki@pis.gov.pl, www.pssesuwalki.pis.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SUWAŁKACH  
16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A  
tel. 087 565 28 60 fax 087 565 28 61  
HK.9020.KU.4.3.2021  
HK. 9020.KU.18.4.2021  
HK. 9020.KU.25.3.2021



Suwałki, dnia 25 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Raczki  
Plac Kościuszki 14  
16-420 Raczki

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA GMINY RACZKI ZA ROK 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

dokonał okresowej oceny jakości wody za 2021 rok. Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań jakości wody pobieranej w „punktach zgodności” w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej przekazywanych przez administratora wodociągów tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 4, 16-420 Raczki, stwierdza:

### **przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów gminnych gminy Raczki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach monitorował jakość wody pobranej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody. Badania w ramach kontroli urzędowej wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-



Epidemiologicznej w Suwałkach zaś w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wodociągach: Raczki, Wierciochy i Podwysokie ogółem pobrano 21 prób wody (5 w ramach kontroli urzędowej + 16 w ramach kontroli wewnętrznej). Administrator wodociągów nie przedstawił oceny ryzyka, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

### **Wodociąg Raczki**

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody z wodociągu Raczki (pobór wody z dnia 11 listopada 2021 r. – kontrola wewnętrzna parametrów gr. A) stwierdzono przekroczenie parametru mętności w punkcie zgodności Szkoła Podstawowa w Raczkach. W dniu 2 grudnia 2021 r. pobrano rekontrolne próby wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. Pobrane próbki nie wykazały przekroczeń.

### **Wodociąg Wierciochy**

W wodzie pobranej 16 listopada 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Administrator po uzyskaniu informacji z laboratorium wykonującego badanie o możliwym wystąpieniu przekroczenia mikrobiologicznego podjął natychmiastowe działania naprawcze i w dniu 25 listopada 2021 r. pobrano ponownie próby wody. W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia parametru liczby bakterii grupy coli.

### **Wodociąg Podwysokie**

Analiza roczna sprawozdań z badań wody dostarczanych na bieżąco przez administratora nie wykazała przekroczeń w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Jakość wody spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w

---



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W SUWAŁKACH  
16-400 SUWAŁKI, UL. UTRATA 9A  
tel. sekr. (87) 565-28-60, fax. (87) 565-28-61,  
e-mail: psse.suwalki@pis.gov.pl, www.pssesuwalki.pis.gov.pl

---

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) przez cały 2021 r.

Jakość wody w wodociągach Raczki i Wierciochy przez większość roku spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Stwierdzone przekroczenia pojedynczych parametrów były sporadyczne i krótkotrwałe.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Suwałkach

*Elżbieta Bednarz*  
mgr Elżbieta Bednarz

---

